



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
http:// www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



SA. nr. 121 / 19.01.2024

Ref: Achiziție "Conducte polietilena de inalta densitate si accesorii pentru SEM Rm. Valcea"



Clarificări nr. 2

Referitor la solicitarea de clarificari a unui operator economic invitat la procedura de achiziție "Conducte polietilena de inalta densitate si accesorii pentru SEM Rm. Valcea"

Întrebare 1: Tinand cont ca PN-ul conductelor solicitate este 16 si 20 , am rugamintea sa-mi clarificati pe ce PN trebuie sa fie produsul Capace polietilena Dext 280 RC - 42 buc.

Răspuns 1: Cele 42 capacele polietilena Dext 280 RC sunt impartite astfel:

- 21 buc pentru PN 16;
- 21 buc pentru PN 20.

Întrebare 2: Va rugam sa ne comunicati daca sunt stabilite cantitatile de produse pe fiecare Lot. In vederea asumarii termenului de livrare solicitat de maxim 5 zile, ne-ar ajuta acest tip de informatie.

Răspuns 2: Luand in considerare conducte cu lungimea de 13 m si o lungime medie de foraj de 540 de ml, cantitatea minima solicitata prin comanda va fi de 500 ml pentru fiecare PN.

Întrebare 3: Va rugam sa ne comunicati daca flansele de legatura intre conductele de polietilena si conducta de metal fac obiectul procedurii sau sunt puse la dispozitie de catre Beneficiar. Sunt specificate cantitativ, dar nu sunt trecute la accesorii.

Răspuns 3: In elaborarea ofertei finaciare pentru conducte si fittinguri se va lua in considerare si valoarea flanselor de legatura intre conductele de polietilena si conducta de metal.

Întrebare 4: Va rugam sa ne comunicati daca locatiile specificate ca si destinatie finala permit acces TIR. (drum asfaltat).

Răspuns 4: Distanțele de la destinatia finala pana la drumul judetean asfaltat este de aproximativ 300 m – Sector Sare in solutie Ocnita Lunca Camp de sonde nr. IV Ocnita si aproximativ 200 m – punct de lucru Traistari.



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD
Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021) 317.89.90/312.95.69;
http:// www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



Întrebare 5: Va rugam sa ne comunicati daca se accepta factura conform prevederilor legale din prezent: E-Factura.

Răspuns 5: Se accepta factura conform prevederilor legale din prezent E Factura.

Întrebare 6: In Caietul de sarcini, la Pct. 3 “ Cerificarea conformitatii cu standardele relevante in domeniul produselor furnizate” se solicita “**produsele trebuie sa poarte marcaj CE**”. Se accepta livrarea produselor fara marcaj CE?

Răspuns 6: Se accepta furnizarea produselor fara marcaj CE, dar numai in conditiile respectarii legislatiei in vigoare in ceea ce priveste HG 668/13.09.2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

**DIRECTOR GENERAL,
Constantin Dan DOBREA**

Șef Serviciu Aprovizionare,
Anca Mahu

Direcția Dezvoltare,
P. Nicolae Șoltuz

Serviciul Aprovizionare,
Cristina Pricope