

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

SA nr. 1979/11.10.2023



Clarificări nr. 1

Ref: achiziție lucrări "Hală Producție și Ambalare Salina Ocna Dej și Amenajare Zonă Adiacentă" pentru Sucursala Salina Ocna Dej

Întrebarea nr. 1: Referitor la devizul F3 "Rezistența infrastructura hala", obiectul nr. 1, în lista de cantități avem lipsa articolul *Beton de egalizare la fundații*.

Va rugăm să actualizați lista de cantități cu acest articol și cantitatea conform proiect PT+DE.

Răspuns nr. 1: Cantitatea de Beton de egalizare la fundații este de 178.10 mc și este inclusă în formularul F3 – Rezistența infrastructura hala, obiectul nr.1, pe care îl atașăm.

Întrebarea nr. 2: Referitor la devizul F3 "Rezistența infrastructura hala", obiectul nr. 1, pentru placa de la cota -0.10m, conform Memoriu tehnic rezistența, suprafața plăcii va fi împărțită în suprafețe 6x6, între care se execută rosturi cu adâncimea de 6 cm.

În lista de cantități avem lipsa articolul *Realizare rosturi și umplere cu chit permanent plastic*.

Va rugăm să actualizați lista de cantități cu acest articol și cantitatea conform proiect PT+DE.

Răspuns nr. 2: Cantitatea de Realizare rosturi și umplere cu chit permanent elastic este de 905.20 ml și este inclusă în formularul F3 – Rezistența infrastructura hala, obiectul nr.1, pe care îl atașăm.

Întrebarea nr. 3: Referitor la devizul F3, "*Structura lemn lamelar incleiat*", obiectul nr. 1, la cap. 5 *Termoizolații și închideri*, la art. Luminator policarbonat 25 mm, fitinguri aluminiu, apare suprafața de 311 mp, conform plasa Arhitectura, suprafața pentru Luminator este de 340 mp.

Va rugăm corectare suprafața.

De asemenea, acest articol apare și în devizul F3, Arhitectura, obiectul nr. 1, d) *Pardoseli exterioare și acoperiri*, art. 8.1 *Luminator inclinat, pantă 5°*, din elemente din policarbonat celular 25 mm, coeficient de izolare termică min. 1.6 W/m²K, lățime 1090 mm, prindere cu profile de aluminiu și garnituri care permit dilatarea termică 4 mm/ml.

Va rugăm să clarificați în ce deviz doriți să îl cotăm: cel de Arhitectura sau cel de Rezistență?

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

Raspuns nr. 3: Conform proiect – plan invelitoare - suprafata de Luminator policarbonat 25mm este de 326 mp si este inclusa in formularul F3 – Structura lemn lamelar incleiat_obiectul nr.1, pe care il atasam. Acest articol apare si in F3 arhitectura, obiectul nr. 1, d. Pardoseli exterioare si acoperiri, art 8.1 Luminator inclinat panta 5% din elemente de policarbonat celular 25mm(...), cu precizarea “vezi cantitati proiect rezistenta”.

Deoarece, in devizul cu valori, acest articol a fost oferit de furnizorul de lemn lamelar, care a oferit un pachet complet structura lemn – panouri inchidere – luminator, am lasat in devizul fara valori aceeasi incadrare in formulare ca si in cel cu valori. Pentru ca este totusi un articol de arhitectura, nu am sters linia din antemasuratoare arhitectura, ci am trimis direct catre cantitatile de structura lemn,

fara a repeta suprafata ca sa nu generam confuzii. Este deci clar ca acest articol din formularul F3 de arhitectura este acelasi cu cel trecut in formularul F3 – Structura lemn lamelar incleiat_obiectul nr.1. Dorim sa-l cotati in devizul de rezistenta, formularul F3 – Structura lemn lamelar incleiat_obiectul nr.1.

Intrebare nr. 4: Referitor la devizul F3, *Structura lemn lamelar incleiat*, obiectul nr. 1, cap. 5 Termoizolatii si Inchideri, la art. *Panouri termoizolante cu OSB* – grosime 125 mm, acest articol apare si in devizul F3, Arhitectura, obiectul nr. 1, cap. Inchideri si pereti compartimentare, art. A1 *Perete exterior din panouri prefabricate tip sandwich 125 mm*, cu fata interioara din placi de gipscarton A2-s1-d0, 12,5 mm vopsit in culoarea alba, fata exterioara din OSB 12 mm tratat cu vopsea rezistenta la apa si permeabila la vapori si interior si PUR (spuma poliuretanică rigidă) 100 mm.

Va rugam sa clarificati in ce deviz doriti sa il cotam: cel de Arhitectura sau cel de Rezistenta. De asemenea, cantitate este 0 mp, va rugam sa ne transmiteti cantitatea conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 4: Articolul din formularul F3 – *Structura lemn lamelar incleiat_obiectul nr.1, cap.5, termoizolatii si inchideri, Panouri termoizolante cu OSB* – grosime 125mm, este acelasi cu cel din formularul F3 arhitectura, perete exterior A1. perete exterior din panouri prefabricate tip sandwich 125mm, cu fata interioara din placi de gipscarton A2-s1-d0, 12.5mm vopsit in culoarea alba, fata exterioara din OSB3 12mm tratat cu vopsea rezistenta la apa si permeabila la vapori si interior din PUR (spuma poliuretanică rigidă) 100mm. Cantitatea este cea precizata in formular formularul F3 – Structura lemn lamellar incleiat_obiectul nr.1, cap.5, termoizolatii si inchideri, Panouri termoizolante cu OSB – grosime 125mm, si anume 3156 mp la pereti. Explicatia este similara pct.3 din prezenta lista, articolul a fost oferit in devizul cu valori de furnizorul structurii de lemn lamelar, asadar am pastrat si in devizul fara valori aceeasi localizare. Pentru ca este un articol de arhitectura, nu am sters linia din antemasuratoare arhitectura, ci am trimis direct catre cantitatile de structura lemn “vezi cantitati proiect rezistenta”, fara a repeta suprafata ca sa nu generam confuzii. Este deci clar ca acest articol din formularul F3 de arhitectura este acelasi cu cel trecut in formularul F3 – Structura lemn lamelar incleiat_obiectul nr.1. Dorim sa-l cotati in devizul de rezistenta, formularul F3 – Structura lemn lamelar incleiat_obiectul nr.1.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

Intrebare nr. 5: Referitor la devizul F3, *Arhitectura*, obiectul nr. 1, cap. *Inchideri si pereti compartimentare*, art. 5 C2 Perete exterior din blocuri ceramice cu goluri vertical grosime 20 cm, tencuit umed pe ambele fete cu 10 mm mortar de ciment, rezistent la foc EI240, nu s-a regasit in plansele de Arhitectura acest articol.

Va rugam sa clarificati daca se va oferta acest articol. Daca da, cantitate este 0 mp, va rugam sa ne transmiteti suprafata conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 5: Articolul C2 perete exterior din blocuri ceramice cu goluri verticale grosime 20cm, tencuit umed pe ambele fete cu 10mm mortar de ciment, rezistent la foc EI 240 din devizul F3 arhitectura – obiectul nr. 1 are intr-adevar cantitatea 0, deci nu se regaseste in proiect.

El a existat intr-o varianta anterioara a proiectului in sa, pentru pastrarea numerotarii articolelor din antemasuratoare, am decis mentinerea lui in lista impreuna cu cantitatea de 0. Acest articol nu se va oferta.

Intrebare nr. 6: Referitor la devizul F3, *Arhitectura*, obiectul nr. 1, cap. *Inchideri si pereti compartimentare, pereti interior*, art. 11, B1 Perete interior cu structura din lemn lamelar stratificat 100 mm, triplu placate pe ambele fete cu 70 mm placi rezistente la foc (20+20+30mm) si vata minerala 100 mm la interior: rezistent la foc EI 180, nu am regasit in plansele de Arhitectura acest articol.

Va rugam sa clarificati daca se va oferta acest articol. Daca da, cantitate este 0 mp, va rugam sa ne transmiteti suprafata conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 6: Articolul B1. perete interior cu structura din lemn lamelar stratificat 100mm, triplu placata pe ambele fete cu 70mm placi rezistente la foc (20+20+30mm) si vata minerala 100mm la interior; rezistent la foc EI 180 din devizul F3 arhitectura – obiectul nr. 1 are intr-adevar cantitatea 0, deci nu se regaseste in proiect. El a fost inlocuit in timpul proiectarii cu un perete de zidarie cu aceeasi rezistenta la foc, care se regaseste in cantitatile finale, in sa, pentru pastrarea numerotarii articolelor din antemasuratoare, am decis mentinerea lui in lista impreuna cu cantitatea de 0. Acest articol nu se va oferta.

Intrebare nr. 7: Referitor la devizul F3, *Arhitectura*, obiectul nr. 1, cap. *Inchideri si pereti compartimentare, Pereti interiori*, art. 13, C2 Perete interior din blocuri ceramice cu goluri vertical de grosime 20 cm, tencuit umed pe ambele fete cu 10 mm mortar de ciment, rezistent la foc EI 240, nu am regasit in plansele de Arhitectura acest articol.

Va rugam sa clarificati daca se va oferta acest articol. Daca da, cantitate este 0 mp, va rugam sa ne transmiteti suprafata conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 7: Articolul C2 *Perete interior din blocuri ceramice cu goluri verticale grosime* 20cm, tencuit umed pe ambele fete cu 10mm mortar de ciment, rezistent la foc EI 240 din devizul F3 arhitectura – obiectul nr. 1 are intr-adevar cantitatea 0, deci nu se regaseste in

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

proiect. El a existat într-o variantă anterioară a proiectului însă, pentru păstrarea numerotării articolelor din antemasurătoare, am decis menținerea lui în lista împreună cu cantitatea de 0. Acest articol nu se va oferta.

Intrebare nr. 8: Referitor la devizul F3, *Arhitectura*, obiectul nr. 1, cap. D, *Pardoseli exterioare și acoperiri*, art. 1.1 *Pardoseala exterioară carosabilă din beton rutier rezistent la trafic greu*, 22 cm beton de ciment rutier BCR 4.5, hartie kraft, 2 cm strat de nisip, 20 cm strat de balast stabilizat, 40 cm strat de balast asternut în 2 straturi a 20 cm, geotextile cu rol anticontaminant și art. 1.2 *Pardoseala exterioară carosabilă din beton rutier rezistent la trafic greu*, 22 cm beton de ciment rutier BCR4.5, hartie kraft, 2 cm strat de nisip, 40 cm strat de balast asternut în două straturi a 20 cm, geotextile cu rol anticontaminant, acestea se asimilează cu articolele 1,2,3,4,5,6 din devizul F3. Drumuri în incintă, obiectul nr. 3, cap. A – Suprafața carosabilă nou proiectată?

Dacă da, vă rugăm să clarificați în ce deviz doriți să le cotați: cel de Arhitectura sau cel de Drumuri.

Raspuns nr. 8: Cele două articole din F3 arhitectura obiectul nr. 1 cap, *Pardoseli exterioare și acoperiri* - 1.1. *Pardoseala exterioară carosabilă din beton rutier rezistent la trafic greu*, 22cm beton de ciment rutier BCR4,5, hartie kraft, 2cm strat de nisip, 20cm strat de balast stabilizat, 40cm strat de balast asternut în 2 straturi a 20cm, geotextil cu rol anticontaminant și 1.2. *pardoseala exterioară carosabilă din beton rutier rezistent la trafic greu*, 22cm beton de ciment rutier BCR4,5, hartie kraft, 2cm strat de nisip, 40cm strat de balast asternut în 2 straturi a 20cm, geotextil cu rol anticontaminant pentru care am făcut în lista precizarea “vezi cantități proiect drumuri”, sunt într-adevăr articolele din devizul F3. Drumuri în incintă, obiectul nr.3, cap. A, suprafața carosabilă nou proiectată.

Dorim să-l cotați în devizul de Drumuri.


Intrebare nr. 9: Referitor la devizul F3, *Arhitectura*, obiectul nr. 1, cap. d) *Pardoseli exterioare și acoperiri*, art. 6.1 *Invelitoare înclinată panta 5°*, din plăci ondulate bituminoase, culoare gri, montată pe șipci și contrășipci (șipcile cele mai apropiate de suport sunt cele verticale pentru a permite scurgerea apei), pe hidroizolație bituminoasă aplicată la rece pe un suport continuu din panouri prefabricate 125 mm, cu fața interioară din plăci de gipscarton A2-s1-d0, 12,5 mm vopsit în culoarea albă, fața exterioară din OSB 12 mm tratat cu vopsea rezistentă la apă și permeabilă la vapori și interior din PUR (spuma poliuretanică rigidă) 100 mm.

Vă rugăm să clarificați dacă acesta este un articol compus, în care vom cota și panourile prefabricate 125 mm suport + placarea cu plăci ondulate bituminoase.

Raspuns nr. 9: În devizul F3 arhitectura, obiectul nr. 1, cap. d), *Pardoseli exterioare și acoperiri*, art. 6.1. *invelitoare înclinată, panta 5°*, din plăci ondulate bituminoase, culoare gri, montată pe șipci și contrășipci (șipcile cele mai apropiate de suport sunt cele verticale pentru a permite scurgerea apei), pe hidroizolație bituminoasă aplicată la rece pe un suport continuu

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

din panouri prefabricate 125mm, cu fata interioara din placi de gipscarton A2-s1-d0, 12.5mm vopsit in culoarea alba, fata exterioara din OSB3 12mm tratat cu vopsea rezistenta la apa si permeabila la vapori si interior din PUR (spuma poliuretana rigida) 100mm, acest articol se refera numai la invelitoare, nu si la suport. Acest articol de invelitoare este un articol compus care cuprinde: placi ondulate bituminoase, sipci si contrasipci, hidroizolatia bituminoasa si are suprafata de 1801.27 mp. Suportul din panouri prefabricate 125mm, cu fata interioara din placi de gipscarton A2-s1-d0, 12.5mm vopsit in culoarea alba, fata exterioara din OSB3 12mm tratat cu vopsea rezistenta la apa si permeabila la vapori si interior din PUR (spuma poliuretana rigida) 100mm, este incadrat in formularul F3 – Structura lemn lamelar incleiat _obiectul nr.1, cap.5, termoizolatii si inchideri, *Panouri termoizolante cu OSB – grosime 125mm si are cantitatea de 1933 mp.* Diferenta de suprafata provine din stereotomia cu panouri conforme cu dimensiunile standard ale placilor de OSB3, care la montajul pe grinzile de lemn din proiect sufera pierderi tehnologice.

Intrebare nr. 10: Referitor la devizul F3, *Instalatii aer comprimat*, Hala prelucrare si ambalare sare, pe el este scris eronat Obiectul nr. 3.
Va rugam sa corectati, acest deviz aferent obiectului nr. 1.

Raspuns nr. 10: Atasam formularul F3 - *Instalatii aer comprimat*, revizuit, format .xls si .pdf.

Intrebare nr. 11: Referitor la devizul F3 – *Rezistenta grup electrogen*, obiectul nr. 1, am observat ca la sectiunea de Infrastructura lipseste articolul de cofraj, iar la sectiunea de *Suprastructura* lipseste articolul de zidarie (conform memoriu acesta se inchide pe 3 laturi cu zidarie de caramida de 15 cm grosime).
Va rugam sa adaugati in deviz articolele de cofraj si zidarie cu cantitatile aferente conform proiect PT+DE.


Raspuns nr. 11: Atasam formularul F3 - *Rezistenta grup electrogen*, obiectul nr.1 cu includerea articolelor si cantitatilor de cofraj si zidarie, format .xls si .pdf.

Intrebare nr. 12: Referitor la devizul F3 – *Rezistenta rezervor subteran apa incendiu*, obiectul nr. 2, am observant ca lipsesc articolele: sapatura, cofraj.
Va rugam sa adaugati in deviz articolele de sapatura, cofraj si cantitatile aferente conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 12: Atasam formularul F3 – *Rezistenta rezervor subteran apa incendiu* – obiectul nr.2 cu includerea articolelor si cantitatilor de sapatura si cofraj, format .xls si .pdf

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

Intrebare nr. 13: Referitor la devizul F3 – *Instalatii sanitare retele exterioare*, pe el este scris eronat Obiectul nr. 3, si Hala prelucrare si ambalare sare.

Va rugam sa corectati, acest deviz este afferent Obiectul nr. 2.

Raspuns nr. 13: Atasam formularul F3 - *Instalatii sanitare retele exterioare*, revizuit, format .xls si .pdf.

Intrebare nr. 14: Referitor la devizul F3 – *Drumuri in incinta*, obiectul nr. 3, am observat ca lipsesc articolele: sapatura, nivelare / pregatire suprafata.

Va rugam sa adaugati in deviz articolele de sapatura, nivelare si cantitatile aferente conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 14: Atasam formularul F3 – *Drumuri in incinta* – obiectul nr.3 cu includerea articolelor si cantitatilor de sapatura si nivelare / pregatire suprafata, format .xls si .pdf.

Intrebare nr. 15: Referitor la devizul F3 – *Gard, zona platforma trafic greu*, obiectul nr. 3, am observat ca lipsesc articolele: sapatura, cofraj si zidaria aferenta gardului plin.

Va rugam sa adaugati in deviz articolele de sapatura, cofraj, zidarie si cantitatile aferente conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 15: Atasam formularele F3 – *Gard, zona platforma trafic greu*, obiectul nr. 3, si F3 – *Porti acces si imprejmuire*, obiectul nr.4, cu includerea articolelor si cantitatilor de sapatura, cofraj si zidarie, format .xls si .pdf.

Intrebare nr. 16: Referitor la devizul F3 – *Rezistenta cabina paza*, obiectul nr. 4, am observat ca la sectiunea de *Infrastructura* lipseste articolul de cofraj, iar la sectiunea de *Suprastructura* lipseste articolul de *Structura lemn inchideri* (conform memoriu tehnic Rezistenta, sunt stalpi si grinzi de lemn 15x15 cm montati si traverse din lemn de 5x15 cm, stalpii reazema pe o talpa de lemn de 15x15 cm).

Va rugam sa adaugati in deviz articolele de cofraj, structura de lemn inchideri si cantitatile aferente conform proiect PT+DE.

Raspuns nr. 16: Atasam formularul F3 – *Rezistenta cabina paza*, obiectul nr. 4, cu includerea articolului si a cantitatii de cofraj radier. Cantitatea denumita anterior “structura lemn acoperis” de 2.65mc include toata structura de lemn a cabinei de paza, adica si structura verticala a peretilor si cea inclinata a acoperisului, motiv pentru care a fost modificata denumirea articolului in “Structura lemn casa paza (include stalpi 15x15cm, grinzi si pane 15x15cm, popi 15x15cm, contravantuiri 15x15cm, capriori 10x12cm)”, fara a interveni asupra cantitatii.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

Intrebare nr. 17: Va rugam sa ne puneti la dispozitie documentatia pentru curenti slabi, nu am regasit-o in Documentatia transmisa.

Raspuns nr. 17: Curentii slabi ai halei sunt doar cei pentru “Sistem detectie si alarmare la incendiu”, inclusi in formularul F3, Lista cantitati instalatii electrice hala.

Intrebare nr. 18: Va rugam sa ne transmiteti variantele utilizabile ale fisierelor de mai jos, acestea nu se pot deschide:

- S101 – Instalatii stingere incendii.hidranti interior si exterior.pdf
- S103 - Instalatii stingere incendii.plan etaj sprinklere si hidranti.pdf
- S104 - Instalatii stingere incendii.schema sprinklere si hidranti.pdf

Raspuns nr. 18: Reatasam cele trei fisiere pdf, la noi se deschid. Le-am exportat si ca imagini, in cazul in care problema persista.

Intrebare nr. 19: Referitor la devizul F3 – *Instalatii electrice*, obiectul nr. 1, pentru articolele de mai jos:

87	EF04A1 as	Tablou electric TE Comanda conform schema monofilara	buc	1
89	EF04A1 as	Tablou electric TE conform schema monofilara	buc	1
90	EF04A1 as	Modificare amplasare TE existent din hala alaturata, inclusiv accesorii si material de montaj	buc	1

Va rugam sa ne transmiteti schemele electrice.

Raspuns nr. 19: In documentatia transmisa sunt 21 planse care incep cu TE (TE01, TE02.1, TE02.2....TE09) si care prezinta schemele tablourilor. Le reatasam.

Intrebare nr. 20: Referitor la devizul F3 – *Instalatii, casa paza, obiectul nr. 4*, art. Sistem Securitate, Sistem securitate hala, cu puncta de comanda in hala si cabina de poarta.

Va rugam sa ne spuneti ce trebuie cotat acest sistem. Nu avem nicio descriere / detaliere in proiect, deci nu putem oferta fara mai multe detalii.

Raspuns nr. 20: Referitor la sistemul de securitate din formularul F3 *Instalatii casa paza*, obiectul nr.4, art. Sistem securitate hala, cu puncte de comanda in hala si cabina de poarta, nu se oferteaza.

Intrebare nr. 21: Referitor la modul de prezentare al Propunerii financiare, in Cap. IV 4.2 *Modul de prezentare a propunerii financiare* din Fisa de date a achizitiei, se specifica completarea urmatoarelor documente: Formularul F7 + Anexa completat si Formularul nr. F9.

Va rugam sa specificati daca este obligatorie transmiterea listelor de cantitati F3, F4, F5 cu preturi unitare pe fiecare articol in cadrul propunerii financiare.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: secretariat@salrom.ro

Raspunsul nr. 21: In cadrul Propunerii financiare se vor transmite listele de cantitati F3, F4, F5 cu preturi unitare pe fiecare articol.

Intrebare nr. 22: Referitor la modul de prezentare al Propunerii tehnice, in Cap. IV 4.1 *Modul de prezentare a propunerii tehnice* din Fisa de date a achizitiei, se specifica transmiterea urmatoarelor documente: Propunerea tehnica conform Caiet de sarcini si Formularul nr. 8.

Va rugam sa specificati daca este obligatorie depunerea listelor de cantitati F3, F4 fara valori, in cadrul propunerii tehnice.

Raspuns nr. 22: In cadrul Propunerii tehnice nu este obligatorie depunerea listelor de cantitati F3, F4 fara valori.

DIRECTOR GENERAL
Constantin Dan DOBREA



Director Dezvoltare
Nicoaie Soltuz

Șef Serviciu Aprovizionare
Anca Mahu

Intocmit,
Serviciul Aprovizionare
Lucian Zamfira