

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.**

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti  
ROMÂNIA, Tel. (+4021) 317 89 81/317 89 88; Fax. (+4021) 317 89 90/312 95 69,  
<http://www.salrom.ro> e-mail: [sns@salrom.ro](mailto:sns@salrom.ro)

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ  
A SĂRII BUCUREȘTI**

**Către:** Toți operatorii economici cărora le-a fost transmisă documentația în vederea participării la procedura de achiziție

R. 2022 DATA 26.04.2023

**Ref:** “Servicii de proiectare și lucrări de protecția zăcământului-reabilitare puț aeraj aripă estică Salina Ocnele Mari”, la Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea

**Clarificari nr. 1**

Referitor la solicitarea de clarificari a unui operator economic invitat la procedura de achizitie “**Servicii de proiectare și lucrări de protecția zăcământului-reabilitare puț aeraj aripă estică Salina Ocnele Mari**”, la Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea.

Solicitare operator economic invitat: *Am analizat documentele procedurii și vă rugăm să ne asigurați suportul necesar pentru câteva clarificări:*

**Întrebare:** 1. Având în vedere prevederile caietului de sarcini, secțiunea -

Prezentare generală –

“Situția actuală:

*...Între metri -52,9 și -77 s-au interceptat infiltrații de ape, pe peretele estic, ape care au provenit din extradadosul camasuielii betonate, debitul estimat fiind de ccaare au provenit din extradadosul camasuielii betonate, debitul estimat fiind de cca 280 l/oră.*

Care este soluția agreată pentru realizarea injecțiilor de impermeabilizare în zona intersecție steril-sare, în sensul: injecții cu spumă poliuretanică și rasini de injecție versus injecții de impermeabilizare cu moratr în diferite rețete (apă, ciment, nisip, bentonita)?

**Răspuns:** 1. Ținând cont că, în caietul de sarcini nu se specifică ce materiale se vor folosi la injecții, soluția tehnică de injectare și materialele de injecție aparțin proiectantului. Proiectantul va ține cont ca lucrarea executată să aibă o garanție de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepție de la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL,  
Constantin Dan DOBREA**



Director Dezvoltare  
Nicolae Soltuz

*Nicolae Soltuz*  
24.04.2023

Sef Serviciu Aprovizionare  
Anca Mahu

*Anca Mahu*

Serviciul Aprovizionare  
Andreea Pop

*Andreea Pop*