



SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.31/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
http://www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
A SĂRII BUCUREȘTI
IEȘIRE
NR. 4132 DATA 12.04.2024

CLARIFICAREA NR. 1

**Achiziționarea de lucrări de reabilitare/refacere (cu materialele aferente)
a structurilor neportante din beton – a pardoselii de la Depozitul de produse finite
de la Sucursala Salina Cacica – sucursală a S.N.S. S.A.
în baza proiectul tehnic Nr. 72/2021 elaborat de SC STRADOR SRL actualizat în 2023**

Achiziție directă

1. Întrebare operator economic

În privința proiectului “PT 72/2021 - Reabilitare și consolidarea structurilor neportante din beton a Depozitului de produse finite” având beneficiar Societatea Națională a Sării SA București – Sucursala Cacica, vă rugăm să ne transmiteți următoarele clarificări tehnice:

1. Beton

- În devizul general, marca betonului pentru noua platforma este **B250 (C16/20)**
- În planșele de rezistență a Proiectului Tehnic, marca betonului este **C20/25 (B350)**

2. Oțel-Beton

- În devizul general, plasa sudată pentru armare are dimensiunile 5x100x100
- În planșele de rezistență a Proiectului Tehnic, plasa sudată are dimensiunile 6x100x100
- Nu regăsim plan de detaliu pentru distanțierii dintre rândul inferior și superior de plase.

Drept urmare, vă solicităm să ne clarificați aceste aspecte.

Răspuns Beneficiar:

1. Se va oferta și se va utiliza betonul C20/25 (B350) așa cum este trecut în planșele de rezistență ale proiectului tehnic.
2. Se va oferta și se va utiliza plasa sudată cu dimensiuni 6x100x100 așa cum este trecută în planșele de rezistență ale proiectului tehnic

Referitor la detaliu de execuție pentru distanțieri din rândul superior și inferior, dacă va fi cazul se va transmite în timpul execuției. Se vor utiliza așa cum este în practică pentru grosimea pardoselii.

**DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DAN DOBREA**

Diracția Dezvoltare

P. Director
Nicolae Șoltuz

Întocmit:
Serviciul Investiții
Răzvan Ștefan

Serv. Aprov. Nr. 639 / 12.04.2024