



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.**  
Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037  
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69.  
http://www.salrom.ro e-mail: secretariat@salrom.ro



SA nr. 2186/02.11.2023



#### Clarificări nr. 4

**Ref: achiziție lucrări "Hală Producție și Ambalare Salina Ocna Dej și Amenajare Zonă Adiacentă" pentru Sucursala Salina Ocna Dej**

**Întrebarea nr. 1:** Referitor la devizul F3, Arhitectura, obiectul nr. 1, b. Izolații, art. 26 Hidroizolație orizontală învelitoare, suprafața mp 1978,596.

Va rugăm să clarificați dacă această suprafață de hidroizolație se regăsește și în art. Compus 5.1 Învelitoare înclinată, pantă 5°, din plăci de fibrociment ondulat A1 culoare gri natur, montată pe șipci și contrășipci (șipcile cele mai apropiate de suport sunt cele verticale pentru a permite scurgerea apei), pe hidroizolație bituminoasă aplicată la rece pe un suport continuu de plăci rezistente la foc 3 cm pe structura din lemn lamelar și termoizolație 10 cm de vată minerală și placare inferioară cu plăci rezistente la foc 3 cm + Art. compus 6.1 învelitoare înclinată, pantă 5°, din plăci ondulate bituminoase, culoare gri natur, montată pe șipci și contrășipci (șipcile cele mai apropiate de suport sunt cele verticale pentru a permite scurgerea apei), pe hidroizolație bituminoasă aplicată la rece pe un suport continuu din panouri prefabricate 125 mm, cu fața interioară din plăci de gips carton A2-s1-d10, 12,5 mm vopsit în culoarea albă, fața exterioară din OSB 12 mm tratat cu vopsea rezistentă la apă și permeabilă la vapori și interior din PUR (spuma poliuretanică rigidă) 11 mm.

Pentru a nu cota acest articol de două ori, va rugăm să specificați la ce capitol vom cota hidroizolația învelitorii.

**Răspuns nr. 1:** Suprafața de hidroizolație de pe învelitoare este suma celor două hidroizolații, cea aferentă învelitorii de fibrociment ondulat și cea aferentă învelitorii de plăci bituminoase ondulate. Se cotează la articolul 26 - Hidroizolații.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

**Intrebarea nr. 2:** Referitor la devizul F3, ARH. CAB PAZA, obiectul nr. 4, Cap. B. *Izolatii*, Art. 15 *Hidroizolatie orizontala invelitoare, Hidroizolatie membrane bituminoasa aplicata "la cui" pe panourile – sandwich de invelitoare din OSB3*, suprafata 1,5 mp.  
Suprafata invelitorii este de 17,5 mp, va rugam corectie cantitate.

**Raspuns nr. 2:** Se va corecta cantitatea de la art.15, de la 1.5 mp la 17,5 mp.

**Intrebare nr. 3:** Referitor la devizul F3, ARH. CAB PAZA, obiectul nr. 4, cap. *Instalatii sanitare pluviale*, art. 8 *Retea de canalizare sub placa de parter*, cantitate ml - cf proiect si art. 9 *Retea de apa potabila* sub placa de parter, cantitate ml - cf proiect.

Va rugam sa ne transmiteti cantitatea pentru aceste 2 articole, conform proiect.

**Raspuns nr. 3:** Instalatiile de canalizare apa uzata menajera si apa pluviala de sub placa de parter au lungimea de 7.00 ml fiecare, continuarea lor pe sub structura platformei carosabile este inclusa in "Retele exterioare".

**Intrebare nr. 4:** Referitor la devizul F3, ARH. CAB PAZA, obiectul nr. 4, Cap. *Instalatii electrice*, art. 25 Putere totala instalata, cantitate kW conform proiect si art. 26 *Putere totala absorbita*, cantitate kW conform proiect.

Va rugam sa clarificati ce trebuie sa cotam la aceste 2 articole.

**Raspuns nr. 4:** Puterea instalata si absorbita nu se coteaza, ele sunt materializate fizic prin tabloul electric, si acela se coteaza.

**DIRECTOR GENERAL**  
Constantin Dan DOBREA

Director Dezvoltare  
Nicoaie Soltuz

Şef Serviciu Aprovizionare  
Anca Mahu

Intocmit,  
Serviciul Aprovizionare  
Lucian Zamfira