



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Calea Victoriei, nr. 220, etaj 4, București, Sector 1, J40/4607/05.05.2010, CUI 1590430  
IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți




### SUCURSALA SALINA OCNA DEJ

România, str. Salinei nr.6, Dej, jud. Cluj, cod postal 405200, C.F. RO 1590430, J/12/795/1998  
tel. 0264 213206,07; fax. 0264 223341, Vodafone: 0372 777560, tel. Vânzări 0264 214689, fax. 0264 223089  
RO55 BTRL RONCRT 0212139801 Banca Transilvania Dej, RO16 TREZ 2165 069X XX01 4753 Trezoreria Cluj,  
RO 03 RZBR 0000 0600 0557 4541 Banca Reiffeisen Dej  
www.salinaocnadej.ro ; salina@salinaocnadej.ro

Către:

În atenția tuturor operatorilor interesați:

Ref: procedură de licitație deschisă achiziție rezervoar supraterran motorină.



#### Clarificarea nr. 2

#### **Întrebare nr.1:**

Care este standardul după care trebuie realizate rezervoarele?

#### **Răspuns:**

Proiectarea și execuția rezervoarelor trebuie să respecte standardul SR EN 12285-2.

#### **Întrebare nr.2:**

Capetele concave ale rezervoarelor trebuie să fie doar bordurate sau trebuie să respecte prevederile din standard?

#### **Răspuns:**

Conform răspunsului de la întrebarea nr.1 capetele concave ale rezervoarelor trebuie să respecte standardul SR EN 12285-2.

#### **Întrebare nr.1:**

Din punct de vedere al achizitorului trebuie păstrată vopseaua din caietul de sarcini sau corespunde cerințelor achizitorului și o altă tehnologie specifică rezervoarelor supraterrane pentru mediu salin?

#### **Răspuns:**

Achizitorul acceptă și un alt tip de vopsea dar ea trebuie să reziste în condițiile unui mediu salin.

Director,

Alin Salatioan



Șef Serviciu Achiziții și Logistica,

Alexandru Adrian