



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037  
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,  
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: [secretariat@salrom.ro](mailto:secretariat@salrom.ro)



## UZ EXTERN EXEMPLAR UNIC

**Către:** Toți operatorii economici interesați;

**Ref:** Licitatie deschisă - pentru încheierea unui contract de **proiectare și execuție traseu alimentare 20KV, PTA b Salină (20/6KV) și traseu cu echipamentele aferente 6KV, 3.3KV, 0.4KV aferent combinei de minerit continuu – Salina Ocna Dej**

### CLARIFICĂRI NR. 2

Referitor la solicitarea de clarificări a unui operator economic la procedura de licitație deschisă, în vederea *atribuirii unui contract de proiectare și execuție traseu alimentare 20KV, PTA b Salină (20/6KV) și traseu cu echipamentele aferente 6KV, 3.3KV, 0.4KV aferent combinei de minerit continuu – Salina Ocna Dej.*

**Întrebare 1:** Vă rugăm să ne transmiteți valoarea estimată a investiției defalcată pe valori de proiectare și execuție.

**Răspuns 1:** Conform Documentației de atribuire nr. 197/12.02.2025, valoarea estimată este exceptată de la publicare (prin derogare de la prevederile Regulamentului de Achiziții al SNS SA).

**Întrebare 2:** Vă rugăm să ne transmiteți specificația tehnică pentru cablu din cupru de tip minier flexibil.

**Răspuns 2:** În prezent avem în folosință cablu de tipul: CMCCGCEf3x90+3x35 3e 6KV, dar se acceptă orice tip de cablu flexibil din cupru care să satisfacă cerințele din punct de vedere tehnic și calitativ, rezultat în urma analizelor efectuate de specialiștii ofertanților și/sau a elaborării proiectului tehnic.

**Întrebare 3:** Vă rugăm să ne transmiteți schema electrică pentru TEG al Combinei de minerit continuu – echipament considerat existent și care se va conecta la instalațiile electrice din subteran.

**Răspuns 3:** Nu deținem schema electrică pentru TEG al Combinei de minerit continuu.

**Întrebare 4:** Vă rugăm să ne transmiteți mai multe detalii privind priza de pământ ce se va realiza pentru echipamentele ce se vor monta în subteran.

**Răspuns 4:** Priza de pământ se va executa în incinta puțului de aeraj și va fi realizată conform proiectului tehnic de execuție. Se va ține cont de faptul că de la punctul de alimentare PTA b (inclusiv), pentru toate echipamentele și utilajele din subteran, instalația electrică proiectată și executată va fi cu neutrul izolat de tip IT.

**Întrebare 5:** Vă rugăm să ne transmiteți dacă punctul de conexiune va fi în anvelopă de beton sau tot cu structură metalică.

**Răspuns 5:** Punctul de conexiune va fi cu structură metalică tratată anticoroziv, cu gradul de protecție de minim IP 54.



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.



## SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, București, CP 010099;  
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 și etaj 5, Sector 4 București, CP 040037  
J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanți  
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,  
<http://www.salrom.ro> e-mail: [secretariat@salrom.ro](mailto:secretariat@salrom.ro)



**Întrebare 6:** În ceea ce privește celulele, este recomandat să fie tip RMU capsulate cu izolația barelor în SF6. Se acceptă această soluție fiind recomandată în zone salinice?

**Răspuns 6:** Se acceptă celule de tip RMU cu izolația barelor în SF6.

**Întrebare 7:** În cadrul Caietului de Sarcini CAP VIII – Instrucțiuni pentru ofertanți, sunt menționate următoarele: „**În cadrul propunerii financiare, ofertanții vor prezenta devizul ofertă, cu defalcarea sumei pe obiecte, precum și formularele reprezentând devizele pe obiecte**”.

Având în vedere că în documentația de atribuire nu se regăsesc liste de cantități, vă rugăm să clarificați modalitatea de prezentare a ofertei financiare și dacă s-a înțeles corect cerința în sensul că se dorește prezentarea acesteia sub formă de deviz realizat într-un program de devize.

**Răspuns 7:** În documentația de atribuire nu există liste de cantități, având în vedere că necesarul va fi stabilit de ofertanți prin devizul ofertă, după analizarea cerințelor și vizitarea amplasamentului. Devizul ofertă va conține devizul general și devizele pe obiecte, elaborate conform legislației specifice în vigoare.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Constantin Dan DOBREA**

Director Investiții,  
Nicoalaie Șoltuz

Întocmit  
Serviciul Achiziții,  
Cristina Pricope



Prezentul înscris poate conține și date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.